



Jelmagyarázat

- Sorolható készülékdoboz téglafalhoz (Ytong) erdőáramú eszköz részére
- Sorolható készülékdoboz gipszkartonfalhoz erdőáramú eszköz részére
- Mű II M25-ös keményfalú védőcső álmennyezet feletti patintóbiliccsel erdőáramú betüpköbel részére
- Mű II M20-as keményfalú védőcső álmennyezet feletti patintóbiliccsel erdőáramú vezetékek kábelek részére
- DBD All falon kívüli kötbődobozálmennyezet feletti erdőáramú részére
- Erdőáramú moduliáris elosztó
- 2P kapcsoló, fűtő súlyvesztett, soroláskorrel Varena
- Stiebel-Etron CNS 50 SE P10,50kW, 12,20A elektromos fűtőpanel fix bekötéssel
- AIRVENT TD350-125 ECDVATT P14W, 10,11 A Csőventilátor álmennyezet felett
- Álmennyezetbe súlyvesztett nélysugárzó Smotrade V-STAS 218 EVG IP44 fényforrással együtt
- Mozgássérült WC vesztívő nyomó-/húzógomb, vízszeljelző fényel, 2m zsinórral, falba súlyvesztett
- Mozgássérült WC nyugtázó nyomógomb vízszeljelző fényel, falba súlyvesztett
- Mozgássérült WC szobai lejárólámpa, akusztikus és optikai riasztással
- Tokozott fűtőpanelel leválasztó kapcsoló, KKM0

| | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | 2015.04.30. | | Készlet bonyolítás |
| No. | DATUM | JELENEZTE | MEGJEJESZES |
| Létesítve: | | | |
| Sportcentrum - szociális blokk kialakítása | | | |
| Cím: 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hsz.: 1650/2 | | | |
| Bemutató: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. | | | |
| Előzetes: MEGAWATT KFT 1121 Budapest, Fiumei út 282. Tel.: +36 33 463223, fax: +36 33 381-189 E-mail: info@megawatt.hu | | | |
| Tervező: MEGAWATT KFT 1121 Budapest, Fiumei út 282. Tel.: +36 33 463223, fax: +36 33 381-189 E-mail: info@megawatt.hu | | | |
| Rajz: Szociális blokk védődobozvezetési terv | | | |
| Térkép: KIVITELI TERV | | | |
| Lépték: 1:50 | | Datum: 2015.04.30. | |
| Tervező: K-OA-2015-020 | | Rajzoló: V-1 | |