


A légtechnikai vezeték és a horganyzott acéllemez légtechnikai idomok teljes építési hosszon 25 mm szálas hőszigeteléssel ellátott.
(Airvent Isodec25)

Tervező:		Rajz:	SZELLŐZÉSTECHNIKA - HELYISÉGFŰTÉS ALAPRAJZ és METSZET
 TATA-PLAN KFT			
Ambrozó Atila épületgépész-mérnök G-T 11-0716 tataplankft@gmail.com		Tárgy:	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78. Sportcentrum - szociális blokk kialakítása ÉPÜLETGÉPÉSZET
Dátum:	2015.április		GSZ-01

A-A metszet