Jelmagyarázat

- Kiállás csővéggel a gipszkartonfalból fix bekötésű készülék részére a gipszkarton falakban a függőleges leállás gégecsővel
- Lámpahely álmennyezetben kialakítva
- Sorolható készülékdoboz téglafalhoz (Ytong) erősáramú eszköz részére
- Sorolható készülékdoboz gipszkartonfalhoz erősáramú eszköz részére
- Mű II M25-ös keményfalú védőcső álmennyezet felett pattintóbiliccsel erősáramú betápkábel részére
- Mű II M20-as keményfalú védőcső álmennyezet felett pattintóbiliccsel erősáramú vezetékek kábelek részére
- □Ø□ A11 falon kívüli kötődobozálmennyezet felett erősáramú részére
- E1 Erősáramú moduláris elosztó
- 2P kapcsoló, faba süllyesztett, sorolókerettel Valena
- Stiebel-Eltron CNS 50 SE P:0,50kW; I:2,20A elektromos fűtőpanel fix bekötéssel
- AIRVENT TD350-125 ECOWATT P:14W; I:0,11 A Csőventilátor álmennyezet felett
- L1 Álmennyezetbe süllyesztett mélysugárzó Simotrade V-STAS 218 EVG IP44 fényforrással együtt
- Mozgássérült WC vészhívó nyomó-/húzógomb, vissza jelző fénnyel, 2m zsinórral, falba süllyesztett
- Mozgássérült WC nyugtázó nyomógomb vissza jelző fénnyel, falba süllyesztett
- Mozgássérült WC szobai jelzőlámpa, akusztikus és optikai riasztással
- Tokozott főáramköri leválasztó kapcsoló, KKM0

No.	DÁTUM	JAVÍTOTTA	ELLENŐRIZTE	MEGJEGYZÉS
3				
2				
1				
0	2015.04.30.			Kiviteli terv kiadás

Létesítmény:

Sportcentrum - szociális blokk kialakítása

Cím: 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1. Hrsz.: 1650/2

Beruházó:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Elektromos:

MEGAWATT KFT.
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc utca 262.
tel.:+36 33 463-223, fax.:+36 33 361-169
E-mail: kivitelezes@megawatt.hu

Tervező:
Olasz Attila
Okl. villamosmérnök
V 11-0864
tel.:+36 30 660 9653
E-mail: olasz.attila@megawatt.hu

Aláírás:

Rajz:

Szociális blokk világítás és csatlakozóhálózat terve

Tervfajta: KIVITELI TERV

Lépték:	Dátum:
1:50	2015.04.30.

Tervszám:	Munkaszám:	Rajzszám:
K-OA-2015-020	15159	V-2

Fájlnév / File name: Villamos alaprajz.dwg