

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Erkezett: 2017. MAJ. 26

Erkeztetősám: KEH-001331

Iktatószám: 200-9 /20

Előadó: Gendler Á

## Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Geszler Attila

## Tatabánya

Táncsics M. út 1/c.

2800

## Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2017. 05. 10.

**Tárgy:** Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi F. u.) és Táncsics M. u. kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

**1./** hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, be-ruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

**2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: [peter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:peter.juhasz@eon-hungaria.com)**

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

1/3. Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi F. u.) és Táncsics M. u. kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.



T: 06-30-665-9845

F: 34-34-513-810



Üzem neve:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Üzem címe:

2800 Tatabánya,

Március 15. u. 11.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

Ügyintéző neve:

Juhász Péter

Iktatószám:

12252 / 0604 / 2017

Management:

Csulak Ferenc

Gelencsér Lajos

Haraszti Judit

Székhely:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

9027 Győr,

Kándó Kálmán u. 11-13.

Győri Törvényszék

Cégbírósága

Cg 08-10-001534

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

### **3./ Általános követelmények:**

1 kV-os és 11 kV-os földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1 kV-os és 11 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

A 1 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében ( a szélső vezetőktől kifelé mért 2 m-es távolságokon belül ), valamint a 35 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében ( a szélső vezetőktől kifelé mért 4 m-es távolságokon belül ) és ezen területek alatt munkagépekkel végzett munka esetén **szakfelügyeletet kell rendelni**.

Erőáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld

2/3. Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi F. u.) és Tánicsics M. u. kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.

feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejezett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmél kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

**4./** Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

**5./** Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják:

- Címzett
- Hálózat Üzemeltetési Területi Referens
- Irattár

Üdvözlettel:



Molnárné Rabi Veronika  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10



Szabados Attila  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.

Tatabányai Üzemvezető

Kiemelt területi üzemeltetési irányító  
Tatabányai Üzem



