



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya hivatalos helyiségében,
2017.03.22. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Tatabánya részéről: Csaba, Johanna
Magyar Közút Nonprofit Zrt részéről: Kovács Ádám, +36-30-592-7115

Tárgy: **Oroszlány, Rákóczi F. u. - Tánácsics M. u. körforgalmú csomópont kialakítása**

Az Áramhálózati Üzem Tatabánya dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os; 35 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erőáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erőáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erőáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Juhász Péter, Cím: 2800 Tatabánya Március 15 u. 11., Tel.: +36 30 6659 845, Fax.: , E-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártátán újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés:

.....
aláírás
Kovács Ádám
Magyar Közút Nonprofit Zrt

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
.....
102

.....
aláírás
Csaba, Johanna
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya

ADATSZOLGÁLTATÁS
az
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
részére

írjuk, hogy az alábbi alapján a közműegyeztetések teljesítéséről számlát kiállítani sziveskedjenek.

Számlázást kérő nyilvántartási egység megnevezése:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Ügyfél neve és címe:

Magyar Közút Nonprofit Zrt

1024, Budapest, Fényes Elek utca 7-13

Szervezési címe:

2800, Tatabánya, Táncsics M. út 1/c lépcsőház emelet ajtó

Szolgáltatott neve:

Kovács Ádám

Szolgáltatott telefonszáma:

+36-30-592-7115

Fizetés módja:

Átutalásos

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a közműegyeztetés során tudomására jutott valamennyi adatot bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek részére nem adja ki, a közműegyeztetésen kívül más célra nem használja fel.

Amennyiben az adatok harmadik személy részére történő kiadására szükség lenne, akkor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. köteles az érintett ügyfél írásbeli hozzájárulását megszerezni. A fentiekből eredő kötelezettség megszegéséért az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felelősséggel tartozik a Ptk. és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint.

Szolgáltatás: Közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Árnyalék leírása /szerződés tárgya: **Oroszlány, Rákóczi F. u. - Táncsics M. u. körforgalmú csomópont kialakítása**

Számlázó oldali költségobjektum:

Egyeztetés napja	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (Ft) ÁFA nélkül	Érték (Ft) ÁFA nélkül	ÁFA kulcs %	ÁFA mértéke	ÁFA-val növelt ÖSSZEG (Ft)
2017.03.21.	ha	1	4050	4050	27	1094	5144
2017.03.21.	db	1	1400	1400	27	378	1778
Összesen:				5450		1472	6922

Kontírozás: 4112.CVX220.109.99.00.01

A szolgáltatás teljesítését igazolom.

Számjegyzés:

Dátum: 2017.03.21.

.....
Kovács Ádám

Magyar Közút Nonprofit Zrt

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.2

.....
Csaba, Johanna

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya