



JELMAGYARÁZAT:

- Szabadon sugárzó mennyezeti lámpatest, T8-s LED fénycsőhöz, 2*18W
- 2x58W tükrös lámpatest, 2db 22W-s LED fénycsővel
- 2x36W tükrös lámpatest, 2db 18W-s LED fénycsővel
- INOX 38236 lámpatest, 2db 18W-s LED fénycsővel
- MF04, 16W, IP54 LED-s lámpatest
- MFM02, 16W, IP54 lámpatest beépített mozgásérzékelővel
- LHLK, 12W, IP54 LED-s lámpatest
- Kijáratmutató
- Redőny kapcsoló
- Redőny motor
- H05V-U 1*1,5mm2 vezetékek védőcsőben vezetve

ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN-S NULLÁZÁS

ÜZEMI FESZÜLTÉSÉG: 230/400V, 50HZ

Földszinti alaprajz M=1:100

Terv típusa:		Villamos tervező:		Terv tárgya:		Helyszín:		Tervező:		Megrendelő:		Tervező:	
TENDERTERV		Tóbiás Attila VT-11-0384		Malomsvári Óvoda felújítás		Oroszlány		Ambros Balázs SZESZ8/11-0296 Munkaszám: 14/2015 Kajszszám: V 1		Oroszlány Város Önkormányzata		PH Navitas Kft	
Lépték: M1:100		Dátum: 2015.05.24.		Földszint lámpakiosztási terv		Hrsz.: 576				2841 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.		H-2800 Tatabánya, Vértis u.12. www.passzivhaztervezo.hu	