









JELMAGYARÁZAT:

-  Szabadon sugárzó mennyezeti lámpatest T8-s LED fénycsőhöz, 2*18W
-  2x58W tükrös lámpatest, 2db 22W-s LED fénycsővel
-  2x36W tükrös lámpatest, 2db 18W-s LED fénycsővel
-  INOX 38236 lámpatest, 2db 18W-s LED fénycsővel
-  MF04, 16W, IP54 LED-s lámpatest
-  MFM02, 16W, IP54 LED-s lámpatest, beépített mozgásérzékelővel
-  LHLK, 12W, IP54 LED-s kültéri lámpatest
-  Kijáratmutató

Emelet alaprajz M=1:100

ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN-S NULLÁZÁS
ÜZEMI FESZÜLTÉSÉG: 230/400V, 50Hz

Terv típusa:		Villamos tervező:		Terv tárgya:		Helyszín:		Tervező:		Megrendelő:		Tervező:	
TENDERTERV		Tóbiás Attila VT-11-0384		Malomsori Óvoda Felújítás		Oroszlány		Ambros Balázs SZESZ8/11-0296		Oroszlány Város Önkormányzata		PH Navitas Kft	
Lépték: M1:100		Dátum: 2015.05.24.		Emelet kámpakiosztási terv		Hrsz.: 576		Munkaszám: 14/2015 Rajzsám: V 2		2841 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.		H-2800 Tatabánya, Vértis u.12. www.passzivhaz.hu	