



TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI KÖZMŰ NYILATKOZAT

1./ Közműnyilatkozat kérelmező neve: Keszmann & Bodnár Kft.

címe: 2831 Tarján, Héregi u. 5.

2./Egyeztetett terv: 2840 Oroszlány, Szent borbála tér parkoló közvilágítási terve
Rajzszám:BBM0 10/2016-01

3./ Közmű megnevezése: Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Távhőszolgáltatási üzletág

4./ Közmű képviselőjének neve: Szántai Gyula

NYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége: 1 év!

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A fent nevezett területen a Társaságunk kezelésében lévő **távfűtési** közmű található
Az érintett területen a vezetékek 0,5-3 m átlagos mélységben haladnak. A fűtési vezetékek védőcsatornában, és védőcsatorna nélküli előreszigetelt „ISOPLUS” csővel szerelve, homokágyban vannak fektetve.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. létesítményeit érintő munkálatok esetén a következő szabályok betartása kötelező!

- A távhő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- A közművek közötti védőtávok az előírásoknak megfelelően betartandók.
- A meglévő fűtési távvezetékek **alatt** védőcsőben elhelyezve lehet a kereszteződést kialakítani. A védőcsőnek 1-1 méterrel túl kell nyúlnia a meglévő nyomvonal jobb-bal oldalán.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel érvényesített rajzokkal együtt) a munkaterületen kell tartani.

- A kivitelező köteles bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hibabejelentő számain: (34) 362-853, (34) 361-171.

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt **15 nappal a ZRT. telephelyén (2840 Oroszlány, Bánki D. út 2., Tel.: (34) 361-853, Fax: (34) 360-270)** kell az időpontot egyeztetve, írásban megrendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyelet díja a Társaságunk árképzési szabályzata alapján lesz kiállítva. Adatszolgáltatást megadtuk.

A kivitelezéshez az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a fentiekben leírtak betartásával hozzájárul.

Oroszlány, 2016. 05. 04.


Szántai Gyula
üzemeltetési vezető
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pf.: 12.
K & H Bank Zrt.
10408117-50526577-82771022
Adószám: 12794726-2-11
Cg.sz.: 11-10-001601 (4)