



Jelmagyarázat

- FFK tervezett közvilágítási hálózatNAYY 4x16 mm2
- É-3 Tervezett STK 76/ 90/ 3 kandeláber V2T-15D76-90fok
Vizulo Mini Martin 39 W 3956 lm
- É-2,4,5,6,7,8,9,10,11 Tervezett STK 76/ 90/ 3 kandeláber V1T-15D76
Vizulo Mini Martin 39 W 3956 lm
- É-1 Tervezett STK 76/ 30/ 3 kandeláber
Vizulo Mini Martin 15 W 1364 lm
- M1 meglévő elosztószekrény
- F-1 Vizulo Mini Martin 39 W 3956 lm
- SZV Szennyvízvezeték
- CSV Csapadékvízvezeték
- Víz vízvezeték
- 10kV 10 kV földkábel
- TÁVHÓ TÁVHÓ vezeték

MEGJEGYZÉS:
A nyomvonalrajzon feltüntetett föld alatti közmű nyomvonala csak tájékoztató jellegű.
A tervezett hálózat teljes nyomvonalán kizárólag óvatos kézi földmunkát szabad végezni.

MEGBÍZÓ: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal		KESZMANN & BODNÁR Kft. 28 34 Ta rján , Héregi u. 5. Tel.: 34/3 73 -320 Fax.: 34/ 572 -034	
TERVEZTE: Bodnár Mihály 11-0529 EN-T Energetika		Oroszlány Szent Borbála tér parkoló közvilágítási hálózat átépítés	
ELLENŐRIZTE: Berendi Ferenc EN-T Energetika		Nyomvonalrajz	
RAJZOLTA: Bodnár Mihály	TERVFAJTA: Engedélyezési terv		RAJZ MÉRLET: A-3
MUNKASZÁM: BBM010/2016	KELT: 2016. április	LÉPTÉK: 1 : 250	RAJZSZÁM: BBM010/2016-01