



Keszmann & Bodnár Kft.

Tarján

Héregi u. 5.  
2831

Dátum: Oroszlány, 2016. május 9.

Iktatószám: EDV-10144-1/2016

Ügyintéző: Csiszár Kálmán

Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat

Az alábbiakban megküldjük közműkezelői nyilatkozatunkat az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemhez benyújtott tervek alapján az Oroszlány, Szent Borbála téri parkoló közvilágítás engedélyezési tervével kapcsolatban.

A tervezett energia ellátás **nem érinti** az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot, **érinti** a szennyvízhálózatot.

A tervezett energia ellátás földkábele keresztezi a kiépített szennyvíz gerincvezetékét. A földkábelt teljes hosszában NA63KPE védőcsőben kérjük elhelyezni és jelzőszalaggal ellátni.

A munkaterület átadásról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazzák az EOY koordinátákat) kérjük.

Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.


Az elkövetkező ügyintéзések megkönnyítése érdekében kérjük a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

A közműnyilatkozat díja 10.160 Ft + áfa.

Üdvözléssel:

  
Kiss József  
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.  
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem

  
Tóthné Lauda Brigitta  
műszaki vezető

**Melléklet:** 1 pld. számla

Északdunántúli Vízmű Zrt.  
2800 Tatabánya, Sárberek 100.  
+36 34 311 766  
posta@edvrt.hu

