



Ø16mm tűzhorganyzott acél keretföldelő  
az épülettől min. 1m távolságban és min.  
0,7m mélyen földbe fektetve.

Ø10mm tűzhorganyzott acél  
felfogóvezető, a tetőgerinctől min. 0,5m  
magasságban rögzítve vezetendő.

Ø10mm tűzhorganyzott acél  
villámvédelmi levezető az épület falába  
süllyesztve .

Épület villámvédelmi besorolása: R1-M2-T2-K1-H3  
A létesítendő villámvédelmi berendezés: V1o-L3a-F3x-Bo

Amennyiben a természetes felfogóra vonatkozó követelmények  
a vasszerkezet korróziója és hozzáférhetetlensége miatt nem  
teljesíthetők, úgy az alkalmazandó villámvédelem:

V2c-L3a-F2x-B0  
A létesítést az MSZ  
274 szabványelőírások  
szerint kell végezni.

M=1:100

Megrendelő neve: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78			
Létesítmény neve: Oroszlány, Petőfi u. 6-7.sz épület felújítása			Tervfajta: kiviteli
Terv megnevezése: Épület villámvédelem és a földelőhálózat nyomvonalrajza			
Tervező: Böhm Lőrinc		Dátum: 2016.04.11	Rajzszám: GE18
V-T 11-0626			
Egyeztetve:	Generáltervező:	Építész tervező:	Épületgépész tervező: