



Rockbau Kft.

Tatabánya

Gál István lakótelep 201. 1/3
2800

Dátum: 2022. március 7.

Iktatószám: EDV-OK22/000151- /2022

Ügyintéző: Kindl Attila

Tárgy: közműnyilatkozat (közkút áthelyezés tervhez)

Az alábbiakban megadjuk nyilatkozatunkat **Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Német dűlő Hrsz.:12609** ingatlannal kapcsolatban az e-közmű rendszeren **745252779** azonosító számon benyújtott az közkút áthelyezés kérelme alapján.

A településen a kiépített víziközműhálózatot az ÉDV Zrt. üzemelteti. Az ingatlan közelében kiépített DN100 ACNY ivóvízvezeték van. A közkút ellátása a közterületen meglévő vízmérő aknán keresztül biztosítható.

A közkút áthelyezés tervéhez hozzájárulunk.

A terv nem érinti a Társaságunk által üzemeltetett szennyvízvezetékét.

Amennyiben plomba bontás szükséges, akkor üzemünk felé jelezze. Az újraplombálás a kivitelezőt terheli.

A kereszteződéseknel, ill. megközelítéseknél betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai.

A munkavégzés során a vezeték állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

Jelen nyilatkozatunk az e-közmű rendszeren kiadott nyilatkozat időpontjától 1 (egy) évig érvényes.

Üdvözlettel:


Lauda Brigitta
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzem


Ferkó Pál
műszaki vezető