



Rockbau Kft.

Tatabánya

Gál István lakótelep 201. 1/3
2800

Dátum: 2026. január 28.

Iktatószám: EDV-OK25/000923-2/2025

Ügyintéző: Csiszár Éva

Tárgy: közműnyilatkozat (Öntöző víz -érintettség- tervhez)

Az alábbiakban megadjuk nyilatkozatunkat **Oroszlány városközpont (Rákóczi út) kiemelt zöldfelületeinek rendezésének öntöző víz biztosítási tervével** kapcsolatban az e-közmű rendszeren **462790277** számon benyújtott kérelem alapján.

A tervezett munka érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot, és szennyvízhálózatot.

A tervdokumentációhoz hozzájárulunk az alábbi feltételekkel:

A DN 200 ACNY gerinc vezetékét kérnénk több helyen feltárni (helyszíni egyeztetés alapján), majd szakfelügyeletünknek bemutatni.

Az építendő vízmérőakna és a meglévő DN 200 ACNY gerinc vezeték közötti, megfelelő távolság megléte véget, kérnénk az érintett területet feltárni és szakfelügyeletünknek bemutatni.

A bizonytalan közművezeték helyét kutató árokkal kell feltárni.

A kiépülő locsoló vezeték fölé kérnénk jelölő szalagot elhelyezni.

Kérjük a megvalósult öntözővíz rendszer nyomvonalának feltüntetését az E-Közmű felületen.


Az érintett közműnél csak kézi földmunka végezhető a közmű közelsége miatt. A kereszteződéseknél, ill. megközelítéseknél betartandók az **MSZ 7487/2021** előírásai.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.

A vezetékek tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is, nem végezhető.

A feltárt közművek állagának megóvásáról a munka kivitelezője mindvégig köteles gondoskodni. Visszatarakás előtt a közműkeresztezéseket a műszaki ellenőrnek és a szakfelügyeletnek be kell mutatni.





A munka megkezdését be kell jelenteni, a kivitelezés során közmű vezetékünk érintettségénél kérjük üzemünktől a szakfelügyeletet. A felmerülő műszaki problémát a szakfelügyeletnek kérjük jelezni és közösen megoldani.

A munkaterület átadásáról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A kivitelező köteles a vízközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80/426-426**

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazzák az EOv koordinátákat) kérjük.

A terv tartalmazza majd a társközművek és az Önkormányzat nyilatkozatát is.

Megkereséseket és dokumentációkat a csiszar.eva@edvrt.hu címre kérjük küldeni.

Jelen nyilatkozatunk az e-közmű rendszeren kiadott nyilatkozat időpontjától 1 (egy) évig érvényes.

Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

Üdvözléssel:

Lauda Brigitta
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzem

Ferkó Pál
ágazatvezető

