Kiegészítő tájékoztatás 2.

az oroszlányi bölcsőde épületébe split klímaberendezések telepítése **-** tárgyú ajánlattételi eljárás során

Tisztelt Ajánlattevő!

A beérkezett tisztázó kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk.

1. Helyiségek használata, méretezési adatok

A rendelkezésre bocsátott alaprajzok alapján a helyiségek méretei ismertek, ugyanakkor a megfelelő hűtőteljesítmény kiválasztásához fontos információ a helyiségek használatából adódó hőterhelés is.

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az egyes csoportszobákban átlagosan hány gyermek és hány nevelő tartózkodik egyidejűleg.

Válasz: 8-12 fő

2. Referenciakészülékek és műszaki egyenértékűség

Az ajánlattételi felhívásban nevesített referenciakészülékek műszaki felszereltségében, komfortfunkcióiban és árában is jelentős eltérések vannak.

A sikeres ajánlatadás érdekében a legalacsonyabb műszaki felszereltségű és ellenértékű referenciakészülék megajánlása az ajánlattevők alapvető érdeke, hiszen a magasabb felszereltségű készülékek megajánlása árversenyben hátrányt jelenthet. Amennyiben mégis különböző műszaki tartalmú ajánlatok érkeznek be, azok objektív összehasonlíthatósága válik kérdésessé.

Kérjük ezért egyértelműen meghatározni azokat a minimálisan elvárt műszaki paramétereket és funkciókat, amelyek meglétéhez ragaszkodik Ajánlatkérő.

Válasz:

Minimális paraméterek:

Hűtés: minimum A++ (SEER ≥ 6,1).

Fűtés: minimum A+ (SCOP ≥ 4,0)

Beltéri zajszint ≤ 22 dB(A)

3. Bírálati szempontok pontosítása

A felhívás az „összességében legkedvezőbb árajánlatot” jelöli meg bírálati szempontként, ugyanakkor nem részletezi, hogy az ár mellett a megajánlott berendezések műszaki színvonala, energiahatékonysága, komfortfunkciói vagy garanciális feltételei milyen szerepet játszanak az értékelésben.

Nem egyértelmű számunkra, hogy Ajánlatkérő az előírt minimumkövetelményeket teljesítő, legalacsonyabb bekerülési költségű megoldást vagy a magasabb műszaki színvonalat képviselő, kedvező ár-érték arányú berendezést tekinti-e az összességében legkedvezőbb árajánlatnak.

Kérjük Ajánlatkérőtől a bírálati szempontok pontosítását, különös tekintettel arra, hogy milyen szempontrendszer és súlyozás alapján történik az ajánlatok rangsorolása.

Álláspontunk szerint a fenti kérdések tisztázása valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételeket teremtene, és az Ajánlatkérő számára is elősegítené a valóban összehasonlítható, megfelelő műszaki tartalmú ajánlatok beérkezését.

Válasz: Az elsődleges bírálati szempont a minimum paraméterek megléte esetén az ajánlati ár.

4. Helyszíni bejárás

2026. november 2-án, hétfőn délután lenne számunkra is megfelelő a helyszíni bejárás

Válasz: 2026. november 2. 14 órakor közös bejárást tartunk.

Az ajánlattételi határidők az alábbiak szerint módosulnak:

2026. november 5. (csütörtök) **10:00 óra**	Az ajánlattételi határidő lejárta.
2026. november 5. (csütörtök) **16:00 óra**	Az önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálata és az Ajánlattevővel való közlését követően az **Ajánlatkérő** újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket**.**
2026. november 6. (péntek) **10:00 óra**	Az Ajánlattevő **végső ajánlatának benyújtása**.

Oroszlány, 2026. október 30.