

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	310781990
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	hiánypótlás benyújtva
Benyújtás időpontja:	2018.12.04.
Hiánypótlás időpontja:	2018.12.14.
Kérelmező neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Víz-csatorna közmű csatlakozás Oroszlány, Cultplay park konténer mosdó-wc Oroszlány, Hrsz.:877
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	általános építmények
Építmény funkciója:	Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek
Összes hasznos alapterület:	13 m2
Létesítendő / önálló rendeltetési egységek száma:	1 db
Megjegyzés:	Víz közműcsatlakozás az Oroszlány, Asztalos János utca 1. sz. lakóház előtt csatlakozik az út alatti NA80 Kpe közmű vezetékhez. A csatorna közmű csatlakozás a Hrsz.:877 parkban meglévő szennyvízaknához csatlakozik.

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Partner Mérnöki Iroda Kft.
Adószám:	11475464211
Cím:	2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C
Telefon:	+36309597278
E-mail cím:	sayferenc@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Oroszlány

Helyrajzi szám: 877

Megadott tervezési terület:

POLYGON((595040.31 237955.55,595082.87 237868.75,595098.55 237874.91,595001.67
238096.11,594993.27 238093.31,595040.31 237955.55))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2800 Tatabánya, Sárberék utca 100

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1013 Budapest, Krisztina körút 55

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	Oroszlány Cultplay Wc konténer víz csatorna helyszínrajz G1.pdf (1139106)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.12.04.
Rögzítő neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)
/ Fájlnév (azonosító):	Oroszlány Cultplay Wc konténer víz csatorna G2.pdf (1139109)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.12.04.
Rögzítő neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)
/ Fájlnév (azonosító):	Orszlány Cultplay szennyvíz hossz_szelv G3.pdf (1139111)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.12.04.
Rögzítő neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)
/ Fájlnév (azonosító):	Orszlány Cultplay víz hossz_szelv G4.pdf (1139113)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.12.04.
Rögzítő neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)
/ Fájlnév (azonosító):	Oroszlány Cultplay Wc konténer víz csatorna helyszínrajz G1_M.pdf (1157426)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.12.14.
Rögzítő neve:	Say Ferenc Miklós (302325618)

/ Fájlnév (azonosító):

ekozmu-print-e5b5c116-3d17-4e4c-
a4e0-5196ef5e38b1@08c9fd2d-1d7d-49bf-
a337-7ee811e1e8fc.pdf (1157430)

Típus:

egyéb

Rögzítés időpontja:

2018.12.14.

Rögzítő neve:

Say Ferenc Miklós (302325618)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.12.07.

Ügyintéző neve:

Csiszár Kálmán (847351022)

Ügyintéző telefon:

06307422748

Ügyintéző email cím:

csiszar.kalman@edvrt.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2018.12.14.

Ügyintéző neve:

Csiszár Kálmán (847351022)

Ügyintéző telefon:

06307422748

Ügyintéző email cím:

csiszar.kalman@edvrt.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:

Az ingatlan közelében kiépített DN 80 KM-PVC ivóvízvezeték és DN 300 beton szennyvízvezeték van. A kiépített közműhálózatot társaságunk üzemelteti. Az ingatlan vízellátása ezen keresztül biztosítható. A vízbekötés vezetéke a szennyvíz vezetéket nem érinti. Közműbekötés csatlakozási nyomvonal tervéhez hozzájárulunk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.12.14.
Ügyintéző neve: Csiszár Kálmán (847351022)
Ügyintéző telefon: 06307422748
Ügyintéző email cím: csiszar.kalman@edvrt.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az ingatlan közelében kiépített DN 80 KM-PVC ivóvízvezeték és DN 300 beton szennyvízvezeték van. A kiépített közműhálózatot társaságunk üzemelteti. Az ingatlan vízellátása ezen keresztül biztosítható. A vízbekötés vezetéke a szennyvíz vezetéket nem érinti. Közműbekötés csatlakozási nyomvonal tervéhez hozzájárulunk.
Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1157168
Fájlnév: Oroszlány CULTPLAY tematikus játszótér közműépítés nyilatkozat.pdf
Típus: Egyéb
Rögzítés időpontja: 2018.12.14.
Rögzítő neve: Csiszár Kálmán (847351022)
Fájlazonosító: 1157689
Fájlnév: Oroszlány CULTPLAY tematikus játszótér közműépítés nyilatkozat.pdf
Típus: Egyéb
Rögzítés időpontja: 2018.12.14.
Rögzítő neve: Csiszár Kálmán (847351022)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.12.04.

Ügyintéző neve:

Csaba Johanna (108260049)

Ügyintéző telefon:

06304573708

Ügyintéző email cím:

johanna.csaba@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.12.10.
Ügyintéző neve:	Juhász Péter (924203035)
Ügyintéző telefon:	+36306659845
Ügyintéző email cím:	peter.juhasz@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonság-technikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 8 munkanappal előbb kérjük bejelenteni! Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet fizetett szolgáltatás. Amennyiben igényét nem továbbítja társaságunk felé a fent megadott határidőig, de a tárgyi munkát elkezdik, abban az esetben a károkozásokért és az ebből adódó helyreállítási/javítási költségekért a károkozó felel, annak megfizetését tűrni köteles!

Kérem a csatolt Közműnyilatkozatban foglaltak maradéktalan betartását!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



Fájlazonosító:	1147954
Fájlnév:	Közmű.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.12.10.
Rögzítő neve:	Juhász Péter (924203035)

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2018.12.04.
Ügyintéző neve:	Gyopárosi Györgyné (685690453)
Ügyintéző telefon:	+3672519025
Ügyintéző email cím:	gyoparosi.gyorgyne@telekom.hu
Kifejtés:	

Rögzítés dátuma:	2018.12.04.
Ügyintéző neve:	Gyopárosi Györgyné (685690453)
Ügyintéző telefon:	+3672519025
Ügyintéző email cím:	gyoparosi.gyorgyne@telekom.hu
Típus:	hiánypótlást kér

Magyar Telekom Nyrt.hálózata nincs feltüntetve a
tervraizon.....

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.12.14.
Ügyintéző neve: Gyopárosi Györgyné (685690453)
Ügyintéző telefon: +3672519025
Ügyintéző email cím: gyoparosi.gyorgyne@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.
Nincs kiegészítés.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 1157580
Fájlnév: Oroszlány, Cultplay park konténer mosdó-wc,877 hrsz.víz-csatorna bekötés._nyilatkozat.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.12.14.
Rögzítő neve: Gyopárosi Györgyné (685690453)