



JELMAGYARÁZAT

- felfüg. levezető kúpcserépen vezetve RD6mm
- - - villámvédelmi levezető RD10mm, falba süllyesztetten vezetve, 60/60 közetgyapot szigeteléssel
- - földelő összekötő vezet. RD10mm
- 0,5m RD16 elszívó csúcs, kúpcserépre szerelve
- vizsgáló összekötő
- ereszsatorna és bádogszegély bekötés

MEGJEGYZÉS

A villámvédelmi berendezés telepítésénél az MSZ-EN62305:2012 szabvány szerint kell kivitelezni.
A villámvédelmi berendezés anyaga feleljen meg az MSZ-EN 50164 szabvány követelményeinek.

Tervező: TÓBIÁS ATTILIA
VT 11 - 0384
H-2800 Tatabánya, Jókai M. u 103.
E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő: Oroszlány Város Önkormányz.
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Terv megnevezése: Oroszlány, Borbála-telepi óvoda
átépítése, korszerűsítése
Villámvédelmi alaprajz

Helyszín: 2840 Oroszlány, Borbála telep

Generál tervező:

Munkaszám: 15/2017

Dátum: 2017.05.10.	Lépték: M=1:50
Tervszám:	EV3