



JELMAGYARÁZAT

- felfügő levezető kúpcserépen vezetve RD6mm
- villámvédelmi levezető RD10mm, falba süllyesztetten vezetve, 60/60 közetgyapot szigeteléssel
- földelő összekötő vezetők RD10mm
- 0,5m RD16 elszívó csúcs, kúpcserépre szerelve
- vizsgáló összekötő
- ereszcsonatorna és bádogszegély bekötés

MEGJEGYZÉS

A villámvédelmi berendezés telepítésénél az MSZ-EN62305:2012 szabvány szerint kell kivitelezni.

A villámvédelmi berendezés anyaga feleljen meg az MSZ-EN 50164 szabvány követelményeinek.

Tervező: TÓBIÁS ATTILIA
VT 11 - 0384
H-2800 Tatabánya, Jókai M. u. 103.
E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő:
Oroszlány Város Önkormányz.
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Terv megnevezése:
Oroszlány, Borbála-telepi óvoda
átépítése, korszerűsítése
Villámvédelmi homlokzatok

Helyszín:
2840 Oroszlány, Borbála telep

Generál tervező:

Munkaszám:
15/2017

Dátum: 2017.05.10. Lépték: M=1:50
Tervszám: EV4