

2015. évi fejlesztési terv szöveges magyarázat

Oroszlány csatornahálózat

1. Gönczi Ferenc út 11-17 előtti gyűjtő bekötő vezeték cseréje.

Kamerás vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vezeték sérült, cseréje biztonságos szolgáltatás biztosítása miatt elengedhetetlen.

Életkora ~ 50 év, anyaga beton

2. Vasút úti gerinc vezeték cseréje.

Kamerás vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vezeték sérült, cseréje biztonságos szolgáltatás biztosítása miatt elengedhetetlen, a tisztító aknák beszakadnak.

Életkora ~ 50 év, anyaga beton.

3. Mindszenti úti csatorna cseréje (áthúzódo)

A csatorna korát tekintve 50~ 60 éves, anyaga beton és napi 1500-1800 m³ víz zúdul le rajta. Félő, hogy hosszabb időn keresztül nem tud ellenállni az ipari parkból származó, tapasztalatink szerint erősen agresszívan viselkedő szennyvizeknek, ezért javasoljuk mielőbbi kiváltását.

4. Határ úti nyomott vezeték bekötésének áthelyezése a Dózsa Gy úton

A jelenlegi bekötési ponton rossz helyen van nagyobb vízmennyiségek esetén (pl. csapadék) az összefolyó vizek miatt az érintett csatorna szakasz nem tudja elvezetni a vizet így a hálózaton a Határ út irányába telítődik, rendszeresen dugulások alakulnak

5. Tartalékkeret, előre nem tervezhető beruházásokra felújításokra

Oroszlány szennyvíztelep

6. Vegyszeres helység felújítása

A helység nyílászárói valamint a kábelcsatornák erősen elkorrodálódtak cseréjük elengedhetetlen.

7. Homokfogó, bioreaktorok felületének, burkolatának felújítása

A műtárgyak 10 éve üzemelnek, külső felületük az időjárás változások következtében elhasználódott, a külső burkolatok porlanak, illetve nagyobb darabokban válnak le a műtárgyakról, felújításuk időszerű

8. Tartalékalap képzése a későbbi membráncserékre

A szennyvíztelep üzembe helyezésekor tudott volt, hogy a membránok élettartama mintegy 10 év, a jelenlegi állapotok szerint még várhatóan 2019-2020-ig üzemel. A membráncsere bekerülési költsége mintegy 100 millió forint, ennek a finanszírozása miatt elengedhetetlen a tartalék képzés.

9. Recirkulációs szivattyú csere

A betervezett szerviz alkalmával a szivattyú átvizsgálásakor a szakszerviz javaslata alapján a szivattyú elérte üzemidejének végét, cseréje javasolt.

10. Homok-zagy kihordó csiga csere

A berendezés 2004-óta üzemel folyamatosan, elhasználódott, rendszeresen kell javítani. cseréje szükségszerű.

11. Tartalékkeret, előre nem tervezhető beruházásokra felújításokra